



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
FONDO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via Matteotti, 2 – 20027 RESCALDINA (MI)
codice meccanografico MIIC851008 Codice Fiscale 84004110155
sez. ass.: MIEE85101A - MIMM851019

☎ 0331 / 576134 E-MAIL : miic851008@istruzione.it – PEC: miic851008@pec.istruzione.it
Sito Web : www.alighierirescaldina.edu.it

**CAPITOLATO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO ADATTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER
REALIZZAZIONE:**

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-13362

CUP: J34D22003750006

CIG: 997002226E

Descrizione Voce	N°
PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. OTTOLINI"	
Aula n° 1 contenitore esterno a 6 posti dove dovranno essere alloggiati 2 prese schuko 10/16 e 2 prese bivalenti 10/16 per futuro punto lim	1
contenitore esterno a 1 posto dove verrà alloggiata 1 presa bivalente 10/16 per punto di servizio	1
Aula n° 5 contenitori esterni a 1 posto dove verrà alloggiata 1 presa bivalente 10/16 per singolo punto di servizio	2
Aula n° 9 <i>contenitore esterno a 6 posti dove verranno alloggiati 2 prese schuko 10/16 e 2 prese bivalenti 10/16 per punto lim</i>	1

<i>contenitore esterno a 2 posti dove verrà alloggiata 1 presa bivalente 10/16 per punto di servizio e 1 interruttore per accendere una plafoniera all'interno del ripostiglio</i>	1
Aula n° 10 <i>contenitori esterni a 1 posto dove verrà alloggiata 1 presa bivalente 10/16 per singolo punto di servizio</i>	2
Aula n° 14 <i>contenitore esterno a 1 posto dove verrà alloggiata 1 presa bivalente 10/16 per singolo punto di servizio</i>	1
Aule n° 2-3-6-7-8 <i>contenitore esterno a 1 posto dove verrà alloggiata 1 presa bivalente 10/16 per singolo punto di servizio</i>	1
PLESSO SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	
Aula polifunzionale P.T. <i>contenitore esterno a 3 posti dove verrà alloggiata 1 presa bivalente 10/16 e 1 presa schuko per singolo punto</i>	1
Aula di musica <i>contenitori esterni a 3 posti dove verrà alloggiata 1 presa bivalente 10/16 e 1 presa schuko</i>	2
<i>contenitore esterno a 1 posto dove verrà alloggiata 1 presa schuko 10/16 per proiettore</i>	1
Aula di Arte <i>contenitore esterno a 2 posti dove verrà alloggiata 1 presa schuko 10/16 per gioco interattivo</i>	1
n. 18 Aule <i>contenitore esterno a 1 posto dove verrà alloggiata 1 presa bivalente 10/16 per singolo punto di servizio</i>	1
<i>Per tutti gli spazi indicati dovrà essere garantita la fornitura e la posa di cavo, il materiale di consumo per la tubazione esterna, la manodopera</i>	

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giuseppe RIZZO)**
